**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

ТОО "ЦеНПСЛ"
наименование органа по подтверждению соответствия
Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбаева, 272 А
и его адрес, сайт, электронный адрес

KZ. O020622 КСС № 1466806

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

**зарегистрирован в Государственном реестре**

" 25 " января 2019 г. № KZ.7500622.01.01.00594

**Действителен до** " 25 " января 2020 г. **при соблюдении условий хранения**

**1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом**

**Идентифицированная продукция** Архитектурные элементы зданий (стеклофибробетон).

наименование, тип, марка продукции

6810911000
Код ТН ВЭД ЕАЭС

Серийное производство. **изготовленная**
тип производства, размер партии

РК, ТОО "SALBEN Group",
страна, наименование предприятия, фирмы

Алматинская обл., Талгарский р-н, с. Кендала, ул. Смыкова, 13.

**соответствует требованиям безопасности, установленным в**

ГОСТ 13015-2012 п.п. 5.1-5.9; 6; 7.
нормативно-правовые акты

Технический регламент № 1202 от 17.11.2010 г.
и/или нормативные документы и их пункты

Технический регламент № 724 от 15.10.2016 г., ГОСТ 30108-94 Приложение А

**2. Заявитель (изготовитель, продавец)** РК, ТОО "SALBEN Group",
(нужное подчеркнуть)

Алматинская обл., Талгарский р-н, с. Кендала, ул. Смыкова, 13.
наименование

адрес

**3. Сертификат выдан на основании** протоколов испытаний № 07/С от 25.01.2019 г
испытаний аккредитованной лаборатории, протокола № от

ИЛ ТОО "ЦеНПСЛ" KZ.И.02.0122; № 8055 от 19.01.2019 г. АФ АО "НаЦЭкС"
наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации,

KZ.И.02.0460 и акта анализа производства от 10.12.2018 г.
иностранного сертификата № от, сертификата системы менеджмента и заявки с прилагаемыми документами

**4. Дополнительная информация** Схема сертификации № 3.

Инспекционный контроль осуществляет ОПС ТОО "ЦеНПСЛ" один раз в год.

ЦеНПСЛ
М.П.

**Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия или уполномоченного им лица** Р.К. Жалалов
подпись инициалы, фамилия

**Подпись эксперта-аудитора** В.М. Бондарева
подпись инициалы, фамилия

г. Астана, РГП "КазИнСт"

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ**
**МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ**

KZ. O020622

"ОҒӨҚЗ" ЖШС
Сәйкестікті растау жөніндегі орган атауы
Қазақстан, Алматы қаласы, Қазыбаев көшесі, 272 А
және оның мекен-жайы, сайт, электрондық мекен-жайы

КСС № 1466806

# СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

**Мемлекеттік тізілімде тіркелген**

" 25 " қаңтар 20 19 ж. № KZ.7500622.01.01.00594

**Сақтау шарттарын сақтаған жағдайда " 25 " қаңтар 2020 ж. дейін жарамды**

**1. Осы сертификат тиісті үлгіде өнімнің** Архитектуралық құрылыс элементтері (шыныфибробетонды). **сәйкестендірілгенін растайды**

өнім атауы, түрі, маркасы

Топтамалы өндіріс. 6 8 1 0 9 1 1 0 0 0
ЕАЭО СЭҚ ТН коды

өндіріс түрі, топтама көлемі

ҚР, "SALBEN Group" ЖШС, **дайындалған**
Ел, кәсіпорын, фирма атауы

Алматы облысы, Талғар ауданы, Кендала ауылы, Смыков көшесі, 13.
нормативтік құқықтық актілерде

МСТ 13015-2012 п.п. 5.1-5.9; 6; 7.
және/немесе нормативтік құжаттар және олардың тармақтары

2010 ж.11.17. №1202 Техникалық регламенті;

2016 ж.10.15. № 724 Техникалық регламенті; МСТ 30108-94, А Қосымша

**белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді**

**2. Өтінім беруші (дайындаушы, сатушы)** ҚР, "SALBEN Group" ЖШС,
Қажеттісінің астын сызу
Алматы облысы, Талғар ауданы, Кендала ауылы, Смыков көшесі, 13.
атауы,
мекен-жайы

**3. Сертификат** "ОҒӨҚЗ" ЖШС СЗ 2019 ж. 01.25. № 07/С сынақ
Аккредиттелген зертхана сынаулары, № хаттама,
хаттамасы, KZ.И.02.0122; "НаЦЭкС" АҚ АФ СЗ 2019 ж. 01.19. № 8055 сынақ
Зертхана атауы, аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркеу №,
хаттамасы, KZ.И.02.0460 және 2018 ж. 12.10. өндірісті тексеру актісі. **негізінде берілді**
Шетелдік сертификаттың, менеджмент жүйесі сертификатының № және өтініммен қоса берілген құжаттар

**4. Қосымша ақпарат** № 3 сертификаттау схемасы.
Жылына бір рет инспекциялық бақылау "ОҒӨҚЗ" ЖШС СРЖО жүргізеді.

М.О.

**Сәйкестікті растау жөніндегі орган басшысының немесе ол уәкілеттік берген тұлғаның қолы** Р.К. Жалалов
қолы, аты, тегі

**Сарапшы-аудитор қолы** В.М. Бондарева
қолы, аты, тегі

Астана қаласы, "ҚазСтИн" РМК

KZ.И.02.0460

**Алматинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»**
**Испытательная лаборатория пищевой продукции**
**Аттестат аккредитации № KZ. И. 02.0460 от 01.07.2014 г до 01.07.2019г**
**050035, г. Алматы, ул. Алтынсарина, 83, тел. 303-91-46**



# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

**№ 8055** от 19.01.2019 г.

**1. Заявитель -** ТОО «SALBEN Group», Алматинская обл., Талгарский р-н, с.Кендала, ул.Смыкова, 13
**2. Дата поступления образца(ов)** – 14.01.2019 г.
**3.Наименование образца(ов)** – Изделия бетонные: архитектурные элементы зданий из стеклофибробетона.
**4. Дата изготовления** – 13.11.2018 г.
**5.Срок годности** –
**6.Изготовитель** – РК, ТОО «SALBEN Group»
**7.Вид испытаний** – для подтверждения соответствия
**8.НД на заявленную продукцию** – ГОСТ 30108-94, пр.А
**9.Дата начала и окончание испытаний** – 14.01.2019 г. – 19.01.2019 г.
**10.Условия проведения испытаний: температура** 20 °С, **влажность** 58 %

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| **Наименование показателей** | **Нормы НД** | **Фактические показатели** | **НД на методы испытаний** |
|---|---|---|---|
| **Радиологические показатели: Бк/кг** | | | |
| Удельная эффективная активность, Бк/кг | До 370 | 112,0 | ГОСТ 30108-94 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: образец строительной продукции «Изделия бетонные: архитектурные элементы зданий из стеклофибробетона.» относится к первому классу строительных материалов в соответствии с критериями удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

Начальник лаборатории Ж.К. Махметова

Протокол оформила М.И. Олжабаева

**Данный протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.**
Частичная или полная перепечатка протокола испытаний без разрешения лаборатории запрещена